

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям.
ОАО «Дукс» за 2014 год.

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	2,020
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	
а) взвешенные вещества	3
б) БПК5	3
в) аммоний-ион	-
г) нитрит-анион	-
д) фосфаты (по Р)	3
е) нефтепродукты	3
ж) микробиология	-
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	.
а) взвешенные вещества	0
б) БПК5	0
в) аммоний-ион	-
г) нитрит-анион	-
д) фосфаты (по Р)	3
е) нефтепродукты	0
ж) микробиология	-
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	0

Начальник отдела эксплуатации
зданий ОАО «Дукс»



Б.П. Марченко